



BBJ-SEP

BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 35 10, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/12/008/06

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

„PELMET” s.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne

Nazwa i adres producenta:

„PELMET” s.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne

Nazwa wyrobu:

Rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe
w obudowach izolacyjnych

Typ (odmiany):

Szafy kablowe SK
Złącza kablowe ZK

Podstawowe parametry:

stopień ochrony obudowy: IP44, IK10;
klasa ochronności: II;
dopuszczalny prąd spodziewany w warunkach wyładowania
łukowego:
- 16 kA szafa kablowa SK-3-1x630A/F3,
- 10 kA złącze kablowe ZK-1-630A/F1;
dopuszczalny czas trwania łuku elektrycznego: 100 ms.

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:

PN-E-05163:2002 p.5

- kryterium nr 1 - prawidłowo zabezpieczone drzwi, osłony itp.
nie otworzyły się;
- kryterium nr 2 - części zestawu, które mogą stanowić zagrożenie,
nie zostały odrzucone;
- kryterium nr 3 - w łatwo dostępnych częściach obudowy wyładowanie
łukowe nie spowodowało tworzenia się
dziur na skutek wypalenia lub innych przyczyn;
- kryterium nr 4 - wskaźniki ustawione pionowo nie zapaliły się.
- kryterium nr 5 - układ połączeń wyrównawczych części
dostępnych obudowy jest nadal skuteczny
(nie dotyczy badanych obiektów)

Nr sprawozdania:

TA 6.50/2, TA 6.50/3

Model certyfikacji:

MODEL 1 ISO

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

BBJ-SEP



AC 012

BBJ-SEP

BBJ-SEP



Dyrektor

inż. Piotr Gondek

Warszawa, dnia

2006-03-30