



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/12/6/07

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

„PELMET” s.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne

Nazwa i adres producenta:

„PELMET” s.j.
Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne

Nazwa wyrobu:

Rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe.
Rozdzielnice stacyjne słupowe w obudowach metalowych.

Typ (odmiany):

RST-P-2

Podstawowe parametry:

stopień ochrony obudowy: IP44, IK10;
klasa ochronności: I;
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I_{cw} : 20 kA, 1 s;
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany I_{pk} : 40 kA;
dopuszczalny prąd spodziewany w warunkach wyładowania
łukowego: 13 kA;
dopuszczalny czas trwania łuku elektrycznego: 100 ms.

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 p. 8.2.3 i 8.2.4.2
PN-E-05163:2002 p.5:
kryterium nr 1 - prawidłowo zabezpieczone drzwi, osłony itp.
nie otworzyły się;
kryterium nr 2 - części zestawu, które mogą stanowić zagrożenie,
nie zostały odrzucone;
kryterium nr 4 - wskaźniki ustawione pionowo nie zapaliły się;
kryterium nr 5 - układ połączeń wyrównawczych części
dostępnych obudowy jest nadal skuteczny.

Nr sprawozdania:

LA-07.124/1, LA-07.124/2


Model certyfikacji:

MODEL 1 ISO

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Warszawa, dnia

2007-06-06



Dyrektor

Janusz Okólski